

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу  
Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара  
(место составления акта)

« 16 » декабря 2019 г.  
(дата составления акта)  
10 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 1435

По адресу/адресам: г. Самара, Кировский район, ул. Гвардейская, д. 14

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица  
№ 1435 от 09.12.2019

была проведена: внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Металлург»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

городского округа Самара (далее МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара)

Дата и время проведения проверки:

«12» декабря 2019 г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 1 час

«16» декабря 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня, 2 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
Управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при прове-  
дении выездной проверки) направленно по электронной почте 09.12.2019, перед началом

проверки 12.12.2019 в 15 ч. 30 мин. ознакомлена Анохина Маргарита Станиславовна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Шубков Иван Анатольевич - начальник отделения отдела

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица)

надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления  
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с  
Самарской области

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Анохина Маргарита Станиславовна – директор МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномо-

ченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): **а именно:**

| №<br>п.п. | Характер нарушений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Положения (нормативных) правовых актов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Лицо(а), допустившее(ие) нарушения  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.        | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.                                  |
| 1.        | В имеющейся на объекте защиты декларацию пожарной безопасности не внесены уточнения.                                                                                                                                                                                                                                                 | п. 1, п. 8, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.1, п. 3, п. 8, п. 10 приказа МЧС от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».                                                                                                                                                                                                                                   | МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара |
| 2.        | Руководитель организации не обеспечил обработку горючих декораций, а также драпировки в зрительном зале огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.                                                                                                      | п. 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара |
| 3.        | Пути эвакуации по лестничной клетке не соответствуют нормативным требованиям по пожарной безопасности, а именно: на первом этаже у эвакуационного выхода на улицу лестничная клетка имеющаяся 3 ступени высотой более 45 см, отсутствует ограждение с перилами.                                                                      | ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». | МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара |
| 4.        | Пути эвакуации не соответствуют нормативным требованиям по пожарной безопасности. Наружная лестница 1-го этажа не имеет ограждения.                                                                                                                                                                                                  | ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 4.3.4, п. 8.1.2, п. 8.1.3 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».                                                         | МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара |
| 5.        | Настенные звуковые оповещатели, расположенные в помещениях установлены на расстоянии 5 мм от потолка до его верхней части.                                                                                                                                                                                                           | ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.17 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 4.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».                                                 | МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара |
| 6.        | Проверяемым лицом не соблюдены проектные решения, требований нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а именно: шлейфы пожарной сигнализации не закреплены к несущим конструкциям а фактически лежат на подвесном потолке. | ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». | МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара |
| 7.        | Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности (помещение мастерской).                                                                                         | ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 24, ст. 25, ст. 26, ст. 27, табл. 23, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4, п. 7.5, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».                                                                                                                                                                                         | МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара |


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 8. | Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (помещения мастерской) их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | ст. 4 ст. 5, ст. 7, ст. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; СП 12.13130.2009 «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» | МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 16.12.2019 № 1435/1/1, определение о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении от 16.12.2019

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Анохина Маргарита Станиславовна – директор МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » декабря 2019 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)